

Rakennustietosäätiö RTS  
Seppo Niiranen  
seppo.niiranen@rakennustieto.fi

11.2.2019

## Suomen Arkkitehtiliiton lausunto RTS-ohje-ehdotuksesta Uimahallit 19:1

VIITE: Lausuntopyyntö 7.1.201, RTS 19:1

Rakennustietosäätiö RTS on pyytänyt lausuntoa ohje-ehdotuksesta Uimahallit 19:1. Suomen Arkkitehtiliitto on perehtynyt aineistoon ja toteaa, että ohjekortti on kattava ja kokonaisuutena hyvä. Hyväksymme ohje-ehdotuksen julkaistavaksi muutamin tarkennuksin.

Tekstissä on sivulla 2 luettelo nykytilaselvityksistä. Luettelosta puuttuu kokonaan rakennusperinnön näkökulma ja maininta **museaalisista ja arkkitehtonisista** arvoista. Niiden arviointi pitäisi luetteloon lisätä. Samassa luettelossa pitäisi teknisen kuntokartoituksen sijaan käyttää termiä tekninen **kuntotutkimus**.

Ulkoalueiden järjestelyt lukuun (s.3) olisi hyvä mainita erikseen **paikoitustilan tarve erityispyörille**. Taakkapyörillä kuljetaan yhä enemmän lapsia, joten erityisesti uimahallien yhteyteen niille on myös varattava paikoitustilaa.

Sivulla 8 käsitellään tuulikaapin varustamista automaattiliukuovilla. Ehdotamme, että sanmuoto muutettaisiin muotoon ”Tuulikaappi varustetaan automaattiovilla”. Aina ei ole pakko käyttää liukuovia esteettömyyden saavuttaakseen.

Sivulla 26 voisi rakenteista puhuttaessa erikseen todeta, että uimahalli on aina rakennusfysikaalisesti poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde ja rakennusvalvonta vaatii siihen sen mukaiset pätevyudet suunnittelijoilta.

Ohjekortissa ei ole mainitaan induktiosilmukasta asiakaspalvelupisteen ja kokoontumistilojen yhteydessä.

Helsingissä 11.2.2019  
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry  
Rakennussuunnittelutoimikunnan puolesta,



Heini Korpelainen,  
erityisasiantuntija  
rakennussuunnittelutoimikunnan sihteeri